



**BUREAU  
VERITAS**

# Uygunluk Belgesi

**Başvuru Sahibi:**

**Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd.**

3A-1, Huake Building, East Technology Park  
Qiaoxiang Road, Nanshan District, Shenzhen  
China

**Ürün:**

**Düşük şebeke voltajı ve jeneratör bağlantısını otomatik olarak kesme cihazı**

**Model:**

**SOFAR 3000TLM  
SOFAR 3680TLM  
SOFAR 4000TLM  
SOFAR 4600TLM  
SOFAR 5000TLM**

## Yönetmeliklere uygun kullanım:

EN 50438:2007, TS EN 50438:2008, DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02 'ye uygun tek fazlı şebeke denetlemeli otomatik bağlantı kesme cihazı, ana şebekedeki bir inverter aracılığıyla paralel bağlanan tek fazlı fotovoltaik sistemler içindir. Otomatik bağlantı kesme cihazı sözü geçen inverterin tümleşik bir parçasıdır. Bu, ağ tedarikçisinin her zaman ulaşabileceği yalıtım işlevli bağlantı kesme cihazının yerini alır.

## Geçerli kurallar ve standartlar:

**EN 50438:2007, TS EN 50438:2008**

Mikro jeneratörlerin alçak gerilim dağıtım şebekeleri ile paralel bağlanması için kurallar

**DIN V VDE V 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2006-02**

Düşük şebeke voltajı ve jeneratör bağlantısını otomatik olarak kesme cihazı

Yukarıda bahsedilen temsili ürünün güvenlik özellikleri, bu belgenin tanzim tarihinde yönetmeliklere uygun olarak belirlenen kullanım için geçerli güvenlik özelliklerine uygundur.

**Rapor numarası:**

**PV140609N058-EN50438**

**Belge numarası:**

**U14-0507**

**Tanzim tarihi:**

**2014-09-26**

**Sertifikasyon enstitüsü**

**Sertifikasyon enstitüsü**

Dieter Zitzmann



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-12024-01-01

Sertifikasyon enstitüsü Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH  
göre akredite EN 45011 - ISO / IEC Guide 65