

By the product certificate number / Por medio del certificado de producto número

No: 2620/0076-D-CER

Issued to / Emitido a:

**License holder / Titular del certificado** **Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd.**  
401, Building 4, AnTongDa Industrial Park, District 68,  
XingDong Community, XinAn Street, BaoAn District.  
Shenzhen City, Guangdong Province, P.R. China

**Trademark / Marca**



**Factory / Fabrica**

**Dongguan SOFAR SOLAR Co., Ltd.**  
1F – 6F, Building E, No.1 JinQi Road, Bihu Industrial Park.  
Wulian Village, Fenggang Town, Dongguan, P.R. China.



It is certified that the product / Se certifica que el producto:

<b>Type of product / Tipo de aparato</b>	<b>Three phase inverter / Inversor trifásico</b>	
<b>Models / Modelos</b>	<b>SOFAR 15000TL-G2 / SOFAR 12000TL-G2 / SOFAR 10000TL-G2</b>	
<b>Rated characteristics / Datos técnicos</b>	<b>Rated Power / Potencia nominal [kW]</b>	<b>15000 W / 12000 W / 10000 W</b>
	<b>Rated Voltage / Tensión nominal [V]</b>	<b>400 V</b>
	<b>Rated Frequency / Frecuencia nominal [Hz]</b>	<b>50 Hz</b>
	<b>Firmware version / Versión Firmware</b>	<b>V3.00</b>
	<b>Number of phases / Número de fases</b>	<b>Trifásico</b>
<b>Isolation transformer / Transformador de aislamiento</b>	<b>NO</b>	

Is in compliance with / Está en cumplimiento con:

**Standard / Norma** **UNE 206 007-1 IN:2013,**  
Requisitos de conexión a la red eléctrica. Inversores para conexión a la red de distribución.

They are considered protective functions requirements for voltage and frequency abnormal variations in the grid stated in the Real Decreto 1699/2011 / Se consideran los requisitos para funciones de protección ante variaciones anormales de tensión y frecuencia en la red según viene definido en el Real Decreto 1699/2011.

The above-mentioned generating unit is certified according to the SGS internal procedure PE.T-ECPE-23 based on the requirements of the UNE-EN ISO / IEC 17065 / El equipo antes mencionado está certificado conforme con el procedimiento interno de SGS PE.T-ECPE-23 de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN ISO/IEC 17065.

This certificate is valid until the 14<sup>th</sup> of April 2023 / Este certificado es válido hasta: 14 de abril de 2023  
This certificate is first issued on 14<sup>th</sup> of April 2020. / Este certificado se emite por vez primera: 14 de abril de 2020.

**Madrid, 14 de abril de 2020**



Daniel Arranz Muñiz  
Certification Manager

